C-C
1:100

Rzut fundamentów i przyziemia
1:100



Tż - trzpienie żelbet.
1:25



Tż-1, szt.12
h-h
1:25



Tż-2, szt.1
h-h
1:25



Tż-3, szt.1
h-h
1:25



Ł-1
a-a
1:25
Lcałk.=31,0mb.



b-b
1:25



Ł-2
c-c
1:25
Lcałk.=20,0mb.



d-d
1:25



Ł-3
e-e
1:25
Lcałk.=28,2mb.



g-g
1:25
Lcałk.=13,5mb.



f-f
1:25
Lcałk.=2,8mb.



B-1, szt.1
1:50



i-i
1:25



j-j
1:25



B-2, szt.1
1:50



k-k
1:25



l-l
1:25



Zestawienie stali zbrojeniowej

Poz.	Stal ø A-I	Stal # A-IIIN	Ilość ogółem	Długość (cm)	Długość całkowita pręta (m) A-I ø 8	A-IIIN # 8	# 10	# 12	# 14
1		12	80	1200				960.00	
2	8		155	222	344.10				
3		8	205	1200		2460.00			
4		10	580	209			1212.20		
5		10	1214	175			2124.50		
6	8		625	29	181.25				
7	8		490	30	147.00				
8	8		100	202	202.00				
9	8		142	162	230.04				
10	8		68	142	96.56				
11		14	60	150					90.00
12		14	6	600					36.00
13	8		73	100	73.00				
14		14	6	140					8.40
15		14	6	585					35.10
16		14	3	560					16.80
17		10	4	432			17.28		
18	8		29	175	50.75				
Długość wg średnic (m)					1324.70	2460.00	3353.98	960.00	186.30
Masa jednostkowa pręta (kg/m)					0,40	0,40	0,62	0,89	1,21
Masa łączna wg średnic (kg)					523,3	971,7	2069,4	852,5	225,4
Masa łączna wg gatunku stali (kg)					523,3	4119,0			
Ogółem (kg)					4642,3				

Uwagi:
1. Rozpartywać łącznie z projektami architektury i technologii
2. Przejścia przez ściany sieci instalacyjnych (sanitarne i elektryczne) wg projektów branżowych

Beton: - C35/45, W8, F100
(elem. żelbetowe kanałów, płyty pokrywowe kanałów, betony spadkowe na płytach dennych w kanałach)
klasa ekspozycji: XA3

Beton: - C30/37, W8, F100
(komora pomiarowa, płyty torowisk)
klasa ekspozycji: XA2
- C25/30, W4, F100
(fund. budynku, wieńce, posadzki)
klasa ekspozycji: XC2

Stal zbroj.: A-IIIN, A-I (B500SP)

Otulina: 4cm

Stal profilowa: 1.4401 wg AISI: 316
(wg PN 0H17N12M2T)
-barierki, torowisko kontenera
konstr. wsporcze na dachu

BPBK Wrocław Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1		Nr rej.	S121-1/2018
		Rev.	.....
Nazwa inwestycji:	Projekt przebudowy technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Elckiej		
Obiekt:	Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - zadanie 9.1		
Tytuł rys.	Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3		
	Rzut i zbrojenie fundamentów	Skala:	1:100 1:25
Stadium:	projekt wykonawczy	Nr rys:	K-1a,1,2,3-02
Branża:	konstrukcja budowlana	Nr uprawnień	Data / Podpis
GłProjektant:	mgr inż. Adam Ferenc	460/83/WBPP	05.03.2019
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana		
Projektant:	mgr inż. Joanna Rapir-Augustyniak	153/DOŚ/05	05.03.2019
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana		
Sprawdzający:	mgr inż. Julita Jędrzejczak	178/DOŚ/07	05.03.2019
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana		