PRZEKRÓJ A-A



LP	NAZWA	PARAMETRY	ILOŚĆ	MATERIAŁ	MASA 1 szt. (kg)	UWAGI
1	Instalacja dezodoryzacji powietrza	Q=5 500 m³/h; P=10kW;	1kpl.	-	-	-



UWAGA:

1. Długości rurociągów dopasować w montażu.
2. Rurociągi napowietrzne oraz do głębokości 1,4m ocieplić.
3. Doprowadzenie powietrza zanieczyszczonego i odprowadzenie skroplin według proj. instalacje sanitarne.
4. Rzędną włączenia rurociągu skroplin do istn. studzienki dopasować w trakcie realizacji.
5. Rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi.

BPBK Wrocław Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1		Nr rej.	S121-1/2018
		Rev.	.....
Nazwa inwestycji:	Projekt przebudowy technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej		
Obiekt:	Dezodoryzacja zanieczyszczonego powietrza nr 1. - obiekt nr 32.1 - zadanie 9.1		
Tytuł rys.	Instalacja dezodoryzacji zanieczyszczonego powietrza - ob. nr 32.1. Rzut i przekrój	Skala:	1:50
Stadium:	projekt wykonawczy	Nr rys.	T-32.1-01

Branża:	technologia	Nr uprawnień	Data	Podpis
Gł.Projektant: Specjalność:	mgr inż. Krzysztof Goławski instalacyjno-inżynieryjna	84/87/UW	05.03.2019	
Projektant: Specjalność:	mgr inż. Jolanta Nanowska instalacyjna	228/DOŚ/05	05.03.2019	
Asystent:	mgr inż. Marta Mikołajczyk		05.03.2019	
Sprawdzający: Specjalność:	mgr inż. Danuta Możejko instalacyjno-inżynieryjna	271/90/UW	05.03.2019	