PRZEKRÓJ A-A





PRZEKRÓJ B-B



Zestawienie łańcuchów uszczelniających (EPDM+1.4401) oraz otworowania						
L.p.	Przejście	Ilość	Model łańcucha	Średnica w ew.n. otw. [mm]	Ilość ogniw	
					dla 1 przejścia	dla "n" przejść
1	**DN400**	4	ŁU7	Ø 500	17	68

Legenda:

- elementy do wyburzenia
- elementy do zabetonowania

Beton: C35/45
wodoszczelny W-6
mrozoodporny F100
Klasa ekspozycji: XA3
Stal zbroj.: A-IIIN (B500SP)
Otulina: 3cm (prefabrykaty)
Stal profilowa: AISI316

UWAGA:
1. Program naprawczy powierzchni betonowej oraz powłoka ochronna wg. opisu technicznego
2. Przed przystąpieniem do robót i zamówieniem urządzeń należy uszczegółowić (potwierdzić) wymiary obiektu.
3. Przejścia rur technologicznych stalowych - szczelne, łańcuchowe
4. Rozpatrywać łącznie z proj. technologii i instalacji .

BPBK Wrocław Sp. z o.o.
52-010 Wrocław
ul.Opolska 11-19 lok.1

Nr wj. S121-1/2018
Rew. .....

Nazwa inwestycji: Projekt przebudowy technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Ełckiej

Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej - Zadanie 9.2

Tytuł rys. Osadniki wstępne - ob. nr 5,1 i 5,2.
Rzut i przekroje.

Skala: 1:100

Nr rys K-5.1.5.2-01

Stadium: projekt wykonawczy

Branża	konstrukcja budowlana	Nr uprawnień	Data	Podpis
Gł.Projektant:	mgr inż. Adam Ferenz	MAŁ/831/WBPP	05.03.2019	
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana			
Projektant:	mgr inż. Joanna Rejdo-Augustyniak			
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana	153/DOŚ/05	05.03.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Julita Jędrzejczak	178/DOŚ/07	05.03.2019	
Specjalność:	konstrukcyjno-budowlana			